

ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente


Komponenten-ID 1051as03 gültig bis 31. Dezember 2024

Passivhaus Institut

Dr. Wolfgang Feist

64283 Darmstadt

Deutschland



Kategorie: Luftdichtheits-Systeme | Flächenabdichtung

Luftdurchlässigkeit

Hersteller: SIGA Cover AG
Rütmattstrasse 7
CH-6017 Ruswil, Schweiz

0,02 m³/(hm²) ($\pm 0,002$)

Produkt-System: SIGA Majrex

Verarbeitungs-
hinweise

Beschreibung: System zur Flächenabdichtung

verständlich ✓

Systembestandteile: Luftdichtheitsbahn „SIGA Majrex“
Klebeband „SIGA Sicrall 60“
Klebeband „SIGA Fentrim 20 50/85“

Detailvorschläge

umfassend ✓

Folgendes Kriterium wurde für die Zuerkennung des Zertifikates
geprüft:

Unter standardisierten Randbedingungen erfüllt das System die
aufgeführten Anforderungen

Luftdurchlässigkeit flächenbezogen

@ 50 Pa

[m³/(hm²)]

Klasse

phA

≤ 0,10

phB

≤ 0,18

phC

≤ 0,25

Der Hersteller hält umfangreiche Verarbeitungsanweisungen und Detailvorschläge für alle Systemkomponenten bereit.

Bei Anwendung der empfohlenen Detailgestaltung und Verarbeitung kann das System die Herstellung der luftdichten Flächenabdichtung wesentlich erleichtern. Der vollständige Zertifizierungsbericht kann auf www.passiv.de ebenfalls heruntergeladen werden.



ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Passivhaus Institut